



УТВЕРЖДАЮ  
Глава городского округа  
Звенигород  
Л.О.Ставицкий  
« \_\_\_ » января 2010 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОСМОТРУ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ**

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации работ по осмотру присоединяемых энергопринимающих устройств для следующих категорий заявителей, присоединяемых к внутридомовым электрическим сетям, расположенным в многоквартирных жилых домах городского округа Звенигород:

- юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, расположенных в многоквартирных жилых домах, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощности);
- физических лиц, подключаемых к внутридомовым электрическим сетям, в целях бытового потребления электроэнергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощности).

Далее по тексту - заявители.

1.2. Осмотр присоединяемых энергопринимающих устройств осуществляется с участием управляющей компании, обслуживающей внутридомовые электрические сети, и заявителя.

Управляющая компания, участвующая в проведении осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств, должна иметь сертификат на обслуживание внутридомовых инженерных сетей.

Для проведения осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств управляющая компания назначает приказом по организации своего представителя.

Представитель должен быть аттестован в качестве административно-технического персонала и иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже 1У до 1000 В.

1.3. Требования настоящего Положения являются обязательными для представителей управляющих компаний, которые осуществляют работы по осмотру энергопринимающих устройств.

### 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОСМОТРУ ПРИСОЕДИНЯЕМЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

2.1. Настоящее Положение устанавливают следующую процедуру по осмотру присоединяемых энергопринимающих устройств заявителей:

- а) подача заявления заявителем, который имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств к внутридомовым электрическим сетям в организацию, являющейся управляющей компанией для жилого дома, оформленного в соответствии с приложением № 1;
- б) рассмотрение представителем управляющей компании представленной документации и согласование даты осмотра электроустановки;
- в) осмотр (обследование) присоединяемых электроустановок с участием заявителя.

2.2. Перед осмотром электроустановки представитель управляющей компании рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

- а) копию учредительного документа, заверенную в установленном порядке (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
- б) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего заявителя;

